Однолинейная электрическая схема АВР-250



ПАНЕЛЬ	Аппарат защиты																
	Марка																
	Номинальный ток,А																
ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ	Обозначение, марка и сечение проводника, длина,м, способ прокладки																
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	Усл. обозначение																
	Наименование электроприемника																
	Устан./расч. мощность,кВт																
	Расчетный ток,А																
	Коэфф. мощности																

Примечания:

1. Данная схема разработана согласно техническому заданию на проектирование.
2. Систему АВР выполнить с применением логического модуля Zelio Logic на двух взаиморезервируемых вводных выключателях.

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N по пл.

Согласов.						25-24П-2012-ЭМ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ"
ГИП		Семенова			02.12	Силовое электрооборудование — Стадия: РД; Лист: 9; Листов: 1
Разраб.		Рамзов			02.12	
Проверил		Чернов			02.12	Однолинейная электрическая схема АВР-250
Н.контр.						rs techservice