

Релейная защита.


1. Релейная защита КЛ 10 кВ от РПЗ до вводных ячеек ТП-38
 В ячейках №18, №23 РПЗ-10 кВ на отходящих линиях к ТП-38 предусматривается максимальная токовая защита, токовая отсечка и защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал с помощью электронных реле типа РС-40М.

1.1. Расчет токов короткого замыкания:

$$- I_{k(3)макс} = 10500 \text{ А (на шинах 10 кВ ГПП 110/10);}$$

$$- \text{кабель ЦАШВ-10 } 3 \times 150; \text{ гк} = 0,256 \text{ Ом/км; жк} = 0,056 \text{ Ом/км; } L = 0,5 \text{ км.}$$

Состав расчетной схемы:



Сопротивление системы до точки К1:

$$Z_c = U_{вн} / (1,732 \cdot I_{k(3)макс});$$

$$Z_c = 10000 / (1,732 \cdot 10500) = 0,55 \text{ Ом}$$

Сопротивление линии до точки К2:

$$Z_{k2} = Z_c + \sqrt{I_{k(3)макс}^2 + jX^2};$$

$$Z_{k2} = 0,68 \text{ Ом}$$

Максимальный ток короткого замыкания в точке К2:

$$I_{k(3)макс} = 10000 / (1,732 \cdot 0,68) = 8491 \text{ А}$$

Минимальный ток короткого замыкания в точке К2:

$$I_{k(3)мин} = 10000 / (1,732 \cdot (0,68 + 0,15)) = 6956 \text{ А}$$

Сопротивление трансформатора, приведенное к 10 кВ:

$$Z_m = (I_{k(3)макс} \cdot U_{вн}^2) / (100 \cdot S_m);$$

$$Z_m = (6 \cdot 100) / (100 \cdot 2,5) = 2,4 \text{ Ом}$$

Максимальный ток короткого замыкания в точке К3, приведенный к 10 кВ:

$$I_{k(3)макс} = 10000 / (1,732 \cdot 3,08) = 1875 \text{ А}$$

Минимальный ток короткого замыкания в точке К3:

$$I_{k(3)мин} = 10000 / (1,732 \cdot (3,08 + 0,15)) = 1788 \text{ А}$$

Расчет токовой отсечки:

Для защиты К1 при междофазных к.з. и на вводе РУ-10 кВ КТП-38 принимается токовая отсечка без выдержки времени с использованием микроэлектронного реле типа РС40М.

Выбираются трансформаторы тока ТП1-10-М, 200/5, 0,5/10Р.

$I_{н1} = 200 \text{ А}, I_{н2} = 5 \text{ А}, k_i = 40$

Трансформаторы тока включаются по схеме неполной звезды с реле в нулевом проводе: $k_{сх} = 1$.

Ток срабатывания отсечки и реле:

$$I_{с.о.} \geq k_{отс} \cdot I_{k(3)макс};$$

$$I_{с.о.} \geq 1,25 \cdot 1875 = 2344 \text{ А}$$

$$I_{с.р.} = (k_{сх} \cdot I_{с.о.}) / k_i;$$

$$I_{с.р.} = 586 \text{ А}$$

Коэффициент чувствительности определяется при минимальном значении двухфазного к.з. в точке К2:

$$k_{ч} = I_{с.р.} / I_{с.о.};$$

$$k_{ч} = (0,865 \cdot 6956) / 2344 = 2,57 > 2$$

Принимается двухфазное микроэлектронное реле тока РС40М2-15/120

Характеристики РС40М2-15/120

Диапазон изменения уставок, А	30-124,5
Дискретность изменения уставок, А	15
Номинальный ток, А	25,0

Расчет максимальной токовой защиты:

Для защиты при внешних к.з. выбирается МТЗ с выдержкой времени с использованием микроэлектронного реле типа РС40М21.

Ток срабатывания защиты и реле выбирается по наиболее тяжелому условию обеспечения срабатывания защиты при АВР на стороне 0,4 кВ:

$$I_{с.з} = (k_{отс} \cdot I_{с.ам}) / k_{в} = (k_{отс} \cdot k_{с.ам} \cdot I_{м.вн}) / k_{в};$$

$$I_{с.з} = ((1,25 \cdot 15 \cdot 0,7 \cdot 145) + (1,25 \cdot 15 \cdot 0,7 \cdot 145)) / 0,85 = 448 \text{ А}$$

Коэффициент 0,7 учитывает фактическую нагрузку каждого из трансформаторов. Коэффициенты самозапуска (1,5) и увеличения тока нагрузки не учитываются секции (1,5) приняты в предположении, что нагрузка КТП-38 состоит преимущественно из асинхронных электродвигателей 0,4 кВ, участвующих в самозапуске.

$$I_{с.р.} = (k_{сх} \cdot I_{с.з}) / k_i;$$

$$I_{с.р.} = 112 \text{ А}$$

Коэффициент чувствительности определяется при минимальном трехфазном к.з. в точке К3, отнесенном к стороне 10 кВ:

$$k_{ч} = I_{с.р.} / I_{с.з};$$

$$k_{ч} = 1788 / 448 = 4 > 1,5$$

Принимается двухфазное микроэлектронное реле тока РС40М21-5/401

Характеристики РС40М21-5/401:

Диапазон изменения уставок, А	5,0-20,75
Дискретность изменения уставок, А	0,25
Номинальный ток, А	10,0
Наличие индикации срабатывания	есть

В схеме МТЗ два токовых реле включаются на фазные токи, а одно реле – на сумму токов двух фаз. За счет такого включения повышается чувствительность защиты к двухфазным к.з. на стороне 0,4 кВ трансформатора.

Уставка времени срабатывания реле МТЗ $t = 0,5 \text{ с}$

Расчет защиты от однофазных замыканий на землю в КЛ 10 кВ

Защита действует на сигнал. Принимается микроэлектронное реле типа РС40М. Ток срабатывания защиты:

$$I_{с.з} = k_{отс} \cdot I_{с.к};$$

где $I_{с.к}$ – коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока, принимается 1,5;

$I_{с.к}$ – суммарный емкостной ток, протекающий по защищаемому присоединению при однофазном замыкании на землю.

$$I_{с.к} = I_{с.л};$$

$$I_{с.к} = 0,9 \cdot 0,5 = 0,45 \text{ А};$$

$$I_{с.з} = 1,25 \cdot 15 \cdot 0,45 = 0,844 \text{ А}$$

Принимается микроэлектронное реле тока типа РС40М-0,15/12.

Характеристики РС40М21-0,15/12

Диапазон изменения уставок, А	0,15-0,6225
Дискретность изменения уставок, А	0,0075
Номинальный ток, А	0,75

Согласовано

Инв. N по гл.	Подп. и дата	Взам. инв. N