

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

[illegible]

Данная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта _____ Семёнова Л.А.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Каталог НПФ "Техэнергокомплекс"	Камеры серии КСО-298	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
25-24П-2012-ЭМ.П1	Строительное задание	
25-24П-2012-ЭМ.С	Спецификация оборудования	
	Локальный сметный расчет	

Общие указания.

- КТП-38 10/0,4 кВ предназначено для электроснабжения 5 пролета главного корпуса ОАО "ЦСМ", арендуемого ОАО "ТВЗ". ТП-38 является встроенной ТП в помещении главного корпуса, включает в себя 4 помещения:
 - два для установки силовых трансформаторов по 2500 кВА (по одному в каждом);
 - одно для установки РУ-10 кВ, оборудования камерами КСО-298 с вакуумными выключателями Evoils на 630А с микропроцессорной защитой Серии 20;
 - одно для установки РУ-0,4 кВ с электроустановкой оборудования Schneider Electric

Схема электрическая принципиальная.

На напряжении 10 кВ принята одинарная, секционированная разветвительная на две секции, система сборных шин с питанием их по раздельно работающим линиям, по схеме некоего резервирования.

К каждой секции присоединены 3 линейных камеры, 1 силовой трансформатор. Для питания цепей освещения, отопления, вентиляции и розеточных помещений КТП-38 предусмотрен шкаф собственных нужд (ШСН). Схема электрических соединений предусматривает работу оборудования на переменном оперативном токе.

На напряжении 0,4 кВ принята одинарная, секционированная автоматическим выключателем с АВР на две секции, система сборных шин. Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключенных к РУ-0,4 кВ через автоматические выключатели. Присоединение линии к шинам 0,4 кВ предусматривается через автоматы. Сечение сборных шин РУ-0,4 кВ принято исходя из мощности силового трансформатора с учетом перегрузки с проверкой на термическую и динамическую устойчивость при 3-х фазном коротком замыкании.

25-24П-2012-ЭМ										
Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ"										
Создано										
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.						
ГМП		Семенова		02.12						
Разраб	Рамзоб			02.12						
Проверил	Чернов			02.12						
Начальн										
Общие данные		<table><tr><td>Способ</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>РП</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>			Способ	Лист	Листов	РП	1	4
Способ	Лист	Листов								
РП	1	4								
										