

Выбор оборудования системы электроснабжения.

1. Выбор силового трансформатора.

Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ произведен на основании разработанной однолинейной схемы электроснабжения ТП-38 с учетом требований технического задания.

Выборны сухие трансформаторы с литой изоляцией.

Основные данные силового трансформатора:

Ст.ном. = 2500 кВА;

Um.вн/Um.нн = 10/0,4 кВ;

uk = 6%;

ΔРх.х. = 4300 Вт;

ΔРнагр. = 21000 Вт;

Im.вн = 14,5 А;

Im.нн = 3613 А;

зрупта соединенный обмоток Y/Yn-12.

Присоединения силовых трансформаторов к вводным панелям РУ-0,4 кВ осуществляется комплектами шинно-водом сверху

2. Выбор кабеля для К1-10 кВ для соединения ячеек РП-3 с ячейками ТП-38.

Для выбора сечения кабеля определяется расчетный ток, по таблице выбирается стандартное сечение, соответствующее ближайшему большему току.

Расчетный ток определяется по формуле:

$$I_p = S_{ном} / \sqrt{3} \cdot U_{ном}; \quad I_p = 2500 / 1,73 \cdot 10 = 14,5 \text{ А}$$

Определяется длительно допустимый ток для К1:

$$I_{доп} = I_p \cdot K1 \cdot K2;$$

где К1 – коэффициент, учитывающий число работающих кабелей, проложенных в кабельном канале, К1 = 0,9;

К2 – коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды и допустимую температуру кабеля, К2 = 1,2.

$$I_{доп} = 14,5 \cdot 0,9 \cdot 1,2 = 15,7 \text{ А}$$

Определяется экономически выгодное сечение жилы кабеля:

$$S_{жк} = I_{доп} / j_{жк};$$

где j_{жк} – экономическая плотность тока, для данного случая j_{жк} = 12 А/мм².

$$S_{жк} = 15,7 / 12 = 1,31 \text{ мм}^2$$

Из условия S > S_{жк} выбирается кабель ЦААШВ-10 3х150

Условия допустимости по нагреву для ЦААШВ-10 3х150:

$$I_{доп} \geq I_{нагр}$$

Для выбранного кабеля, проложенного по воздуху, I_{доп} = 264 А, что удовлетворяет условию.

3. Выбор шинпровода для соединения силового трансформатора с РУ-0,4 кВ.

Шинпровод должен отвечать следующим условиям:

$$I_{м.нн} \cdot K_{пер} \leq I_{ш};$$

где I_{м.нн} – номинальный ток вторичной обмотки силового трансформатора, А;

K_{пер} – коэффициент перегрузки трансформатора, в данном случае K_{пер} = 1;

I_ш – номинальный ток шинпровода, I_ш = 4000 А.

$$I_{м.нн} = S_{ном} / \sqrt{3} \cdot U_{нн};$$

$$I_{м.нн} = 2500 / \sqrt{3} \cdot 0,4 = 3613 \text{ А};$$

$$I_{м.нн} \cdot K_{пер} = 1 \cdot 3613 \text{ А}$$

По результатам проверки, шинпровод с номинальным током 4000 А подходит для применения в РУ-0,4.

4. Выбор вводных автоматических выключателей РУ-0,4 кВ.

Номинальный ток вводного автомата определяется по условию пропускка максимального тока нагрузки в аварийном режиме:

$$I_{ном} \geq K_{пер} \cdot I_{м.нн};$$

$$I_{ном} \geq 3613 \text{ А}$$

Выбирается автомат I_{ном} = 4000 А.

Значение отключающей способности силового автомата должно превосходить значение максимального тока К.з. эа автоматом на шинах 0,4 кВ:

$$I_k = 100 \cdot I_{м.нн} / uk\%;$$

$$I_k = \frac{361300}{6} = 60 \text{ кА}$$

5. Выбор секционного автомата РУ-0,4 кВ.

Номинальный ток автомата определяется из условия:

$$I_{ном}(\text{секц.}) \geq 0,7 \cdot I_{ном}(\text{ввод});$$

где 0,7 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по секциям 0,4кВ.

$$I_{ном}(\text{секц.}) \geq 0,7 \cdot 4000 = 2800 \text{ А}$$

Выбирается автомат I_{ном} = 3200 А.

Согласно техническому заданию, в распределительных панелях РУ-0,4 кВ отходящие линии на электропотребителей защищаются автоматами с наибольшим током I_{ном} = 2500 А.

Измерения и учет электроэнергии.

В ТП-38 10/0,4 кВ предусматривается установка следующих измерительных приборов:

1. Счетчики технического учета активной и реактивной энергии на отходящих линиях РП-3 10 кВ (ячейки №18, №23), на питающих линиях 0,4 кВ; счетчики активной энергии на отходящих линиях 0,4 кВ.

2. Амперметры на отходящих линиях РП-3 10 кВ (ячейки №18, №23).

3. Блок контроля Micrologis с функцией амперметра, установленные на вводных автоматических выключателях РУ-0,4 кВ.

Согласовано

Инв. N по пл.	Подп. и дата	Взам. инв. N			

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Лист
						2

25-24П-2012-ЭМ