


Инф. N по пл.	Подп. и дата	Взам. инф. N	Согласовано

Схема электрических соединений 10 кВ

<p>Схема электрических соединений 10 кВ</p>	1	2	3	4	5	6	
	Номер камеры КСО - 298	1	2	3	4	5	6
	Назначение камеры	Линия на Т2	Ввод 2	СВ	СВ	Ввод 1	Линия на Т1
	Номер схемы заводских цепей	1ВВ - 600	1ВВ - 600	24,2А - 600	23 - 600	1ВВ - 600	1ВВ - 600
	Номер схемы вспомогат. цепей СЖК402711	0404-	0406-			0404-	0406-
	Шинный разъединитель	РВФ3-10/630	РВФ3-10/630	РВФ3-10/630	РВФ3-10/630	РВФ3-10/630	РВФ3-10/630
Линейный разъединитель	РВ3-10/630	РВ3-10/630	РВ3-10/630	РВ3-10/630	РВ3-10/630	РВ3-10/630	
Выключатель	Evolis-10/630	Evolis-10/630			Evolis-10/630	Evolis-10/630	
Трансформатор тока	ТТ01-10 200/5	ТТ01-10 200/5			ТТ01-10 200/5	ТТ01-10 200/5	
Трансформатор напряжения							
Предохранители							
Тр-ры тока нулевой последовательности	1 (Т3/М)					1 (Т3/М)	
Максимальная защита	Серам 1000+, S20	Серам 1000+, T20			Серам 1000+, T20	Серам 1000+, S20	
Токовая отсечка	Серам 1000+, S20	Серам 1000+, T20			Серам 1000+, T20	Серам 1000+, S20	
Перегрузка							
Учет							
Элементы электромагнитной блокировки							
Марка и сечение кабеля		ЦААШВ 3х150			ЦААШВ 3х150		
ОПН							

- 1 Номинальное напряжение - 10 кВ
- 2 Номинальный ток сборных шин - 630 А
- 3 В комплект поставки входят:
 - камеры КСО-298 - 6 шт.
 - блокной экран (продвиг) - 1 шт.
 - блокной экран (задний) - 1 шт.
- 4 Тип вакуумных выключателей Evolis производства "Schneider Electric".
- 5 Завод-изготовитель камер КСО-298 - ООО "НПФ Техэнергокомплекс".
- 6 Оборудование РУ-10 кВ должно быть изготовлено по ТУ, согласованным с Минпоэнерго

План расположения камер в помещении РУ-10 кВ КТП-38



Создано		25-24П-2012-ЭМ	
Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСГ"			
Силорое электрооборудование			
Изм.	Контр.	Лист	№ док.
Г/ИП	Генерал	Подп.	Дата
Разработ	Рожай		02.12
Проверил	Чернов		02.12
Начальн.			
Опросный лист для электрооборудования РУ-10 кВ		Страниц	Лист
		РД	6
			1
		rs techservice	