



Спецификация оборудования

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Кол-во	Характеристики	Примечания
SF1	Автоматический выключатель	BA-4729	1	C6	
KT1	Реле контроля температуры	Ziehl TR 250	1	~220В	
KL2, KL3	Промежуточное реле	РЭК 77/4	2	~220В, 5А, 4п.к.	
TE1	Датчик температуры	Pt100	2		
HY	LED-индикатор щитовой желтый	ЛК22-ADDS-YEL-LED	1	~220В	
HLR	LED-индикатор щитовой красный	ЛК22-ADDS-RED-LED	1	~220В	

17-24П-2011-ЭМ

Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот

					Согласов.	17-24П-2011-ЭМ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот				
ГИП	Чернов				06.11.	Силовое электротехническое оборудование		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Рамзов				06.11.			RД	14	22
Проверил	Плохов				06.11.	Принципиальная электрическая схема тепловой защиты трансформатора		 rs, techservice tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru E-mail: info@kr.rsys.ru		
Н.контр.					06.11.					