






ЗАДЕЛКА ПРИЯМКОВ ПОД СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Фасад



Швеллер h=100, s=5

Сетка сварная d=6, 50x50 мм

Арматура рифленая d=12

Швеллер h=100, s=5

Уголок 50x50x4

1200

Согласов.						17-24П-2011-ЭМ				
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата					
ГИП		Чернов			06.11.	Силовое электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Рамзов			06.11.			РД	5	22
Проверил		Плохов			06.11.	Строительная часть		 tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru E-mail: info@kr.rsys.ru		
Н.контр.				06.11.						