Обозн. кабеля	Трасса		Кабель			
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Способ прокладки
С6-1	Корп.150. ГПП-5,	Корп.106. КТП-6,	ЦААШв-10	1х3х95; 10кВ	300	каб. туннель
	ЗРУ-6, яч.26.2	силовой тр-р 1				
С6-2	Корп.150. ГПП-5,	Корп.106. КТП-6,	ЦААШв-10	1х3х95; 10кВ	300	каб. туннель
	ЗРУ-6, яч.33.2	силовой тр-р 2				
К6-1	Корп.150. ГПП-5,	Корп.106. КТП-6,	КВВГнг-0,66	1х4х2,5; 0,6кВ	300	каб. туннель
	ЗРУ-6, яч.26.2	блок тепловой защиты				
		силового тр-ра 1				
К6-2	Корп.150. ГПП-5,	Корп.106. КТП-6,	КВВГнг-0,66	1х4х2,5; 0,6кВ	300	каб. туннель
	ЗРУ-6, яч.33.2	блок тепловой защиты				
		силового тр-ра 2				

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N по пл.

Согласов.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
ГИП		Чернов			06.11.
Разраб.		Рамзов			06.11.
Проверил		Плохов			06.11.
Н.контр.					06.11.

17-24П-2011-ЭМ

Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот

Силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
РД	19	22

Кабельный журнал

rs techservice
tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44
www.rsys.ru E-mail: info@kr.rsys.ru