



Однолинейная схема временного щита ШР



Компоновка временного щита ШР



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
1		Оболочка шкафа IP31 500x400x250	1	
2	DEKraft	Автоматический выключатель ВА304 3р 315A	1	
3	DEKraft	Автоматический выключатель ВА303 3р 160A	1	
4	ОАО "Электрокабель"	Кабель АВВГнг 4x150	10 м	
5		Шина медь перфорированная 40x5 мм	2 м	
6	КВТ	Наконечник ТМЛ 95-10-15	10	
7	КВТ	Наконечник ТМЛ 50-10-11	10	
8		Болт M10x60	10	
9		Гайка M10	20	
10		Шайба M10	20	
11	КВТ	Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 желтая	1 м	
12	КВТ	Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 зеленая	1 м	
13	КВТ	Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 красная	1 м	
14	КВТ	Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 х/з	1 м	
15	ОАО "Электрокабель"	Профиль ПВ-3 95 мм2	10 м	
16	ОАО "Электрокабель"	Профиль ПВ-3 50 мм2	10 м	
17	ИЭК	Изолятор SM51 YIS11-51-15	8	
18		Болт M8x16	20	
19		Гайка M8	40	
20		Шайба M8	40	

Согласовано:					17-24П-2011-ЭМ
Изм.	Кол.ч.	Лист	N док	Подп.	Дата
ГИП	Чернов			<i>С.П.</i>	05.11.
Разраб.	Рамзов			<i>С.П.</i>	05.11.
Проверил	Плохов			<i>С.П.</i>	05.11.
Н.контр.					05.11.
Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот					
Силовое электрооборудование					Стадия
					Лист
					Листов
					РД 17.1 4
Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования					rs techservice
					tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru E-mail: info@krrsys.ru