Обозна-чение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил	Длина, м
ф.1	ВРУ-0,4	ЩР-1	в земле, участками в ПНД трубе d=100мм	АВБбШв	4х70	55			
ф.2	ВРУ-0,4	ЩР-2	в земле, участками в ПНД трубе d=100мм	АВБбШв	4х95	145			
ф.3	ВРУ-0,4	ЩР-3	в земле, участками в ПНД трубе d=100мм	АВБбШв	4х120	85			
ф.4	ВРУ-0,4	ЩР-4	в земле, участками в ПНД трубе d=100мм	АВБбШв	4х70	85			

Кабельный журнал.

№№ поз.	Тип траншеи	Начало	Конец	Данные кабеля			Трасса прокладки			Объем земляных работ, м3		
				Марка	Кол. и сечение жил	Общая длина, м	В траншее с учетом змейки, м	Прокладка в ПНД/тр, м	Ввод	Рытьё траншеи	Обратная засыпка	Песок
1	Т-5	ВРУ-0,4	Т.1	4 АВБбШв	4х120, 4х95, 4х70	35	34	0	1	27,54	21,42	6,12
2	Т-4	Т.1	Т.2	3 АВБбШв	4х120, 4х95, 4х70	58	58	0	0	39,44	30,74	8,7
3	Т-3	Т.2	ЩР-3	2 АВБбШв	4х120, 4х70	2	1	0	1	0,59	0,47	0,12
4	Т-2	ЩР-3	ЩР-4	АВБбШв	4х70	2	1	0	1	0,45	0,36	0,09
5	Т-2	Т.1	ЩР-1	АВБбШв	4х70	22	12	9	1	9,45	7,56	1,89
6	Т-2	Т.2	ЩР-2	АВБбШв	4х95	54	45	8	1	23,85	19,08	4,77
ИТОГО:						173,00	151,00	17,00	5,00	101,32	79,63	21,69

Изм.	Колуч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	Щ 38-19/11-12 ЭС. РД			
						Внутреннее электроснабжение по сети 0,4кВ стройплощадки жилого дома №24, по адресу: МО, г.Щелково, вблизи ул.Московская, мкрн. Жегалово.			
ГИП		Струпеховский				МО, г.Щелково, вблизи ул.Московская, мкрн. Жегалово.	стадия	лист	листов
							РД		
Разработал		Антипов				Кабельный журнал.	ООО "ЭлектроСетьПроект"		
Проверил		Струпеховский							

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

А3