

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефоны: \_\_\_\_\_

№	Параметры	Значение параметров				
1	Исполнение подстанции	Тупиковая				
		Однолучевая Однотрансформаторная				
2	Мощность подстанции,кВА	160				
3	Класс напряжения по ВН				10 кВ	
4	Силовой трансформатор				нет	
5	Марка силового трансформатора				ТМГСУ	
6	Исполнение ввода УВН				Воздушный	
7	Исполнение вывода				Воздушный	
8	Исполнение РУНН:					
9	Вводные				Разъединители	
10	Марка				РБ-2	
11	Количество отход. Линий (фидеров)	4				
12	Тип выключателя (рубильника)				РПБ-250	
13	Токи по отходящим линиям	160А	125А	80А	40А	
14	Наличие уличного освещения				Да	
15	Наличие АВР				Нет	
16	Наличие РВО, РЛНД				Да	
17	Учет электроэнергии	Да			Активно-реактивная	
18	Марка счетчика	Меркурий 230 ART 03 0,5S				
19	Климатическое исполнение	Простая				
20	Примечания					

Согласовано:

Взам. инб. Н

Подп. и дата

Инб. Н подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Дата
------	---------	------	------

Опросный лист для заказа КТП.

Лист