

Пожарная безопасность здания.

1.	Степень огнестойкости здания	5
2.	Функциональная пожарная опасность Музыкальное отделение:	Ф4.1.
3.	Класс конструктивной пожарной опасности здания: а). несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.); б). стены наружные с внешней стороны; в). Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные перекрытия;	С3 не норм. не норм. не норм.
4.	Предел огнестойкости строительных конструкций: а). несущие элементы здания; б). наружные несущие стены; в). перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами); г). настилы (в том числе с утеплителем); д). фермы, балки, прогоны; е). внутренние стены; ж). марши и площадки лестниц в лестничных клетках.	К1 К3 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.
5.	Наибольшая допустимая площадь этажа между противопожарными стенами, кв.м	1200
6.	Допустимая этажность здания	2

Пожарная безопасность здания.

1.	Степень огнестойкости здания	I
2.	Функциональная пожарная опасность Котельная:	Ф5.1.
3.	Класс конструктивной пожарной опасности здания: а). несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.); б). стены наружные с внешней стороны; в). Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные перекрытия;	К0 К0 К0
4.	Предел огнестойкости строительных конструкций: а). несущие элементы здания; б). наружные несущие стены; в). перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами); г). настилы (в том числе с утеплителем); д). фермы, балки, прогоны; е). внутренние стены; ж). марши и площадки лестниц в лестничных клетках.	R120 E30 REI60 RE30 R30 REI120 R60
5.	Наибольшая допустимая площадь этажа между противопожарными стенами, кв.м	не норм.
6.	Допустимая этажность здания	1

		КДШИ-ИП(ПБ). 2013.08.09	
Изм	К.уч.	№ док	Дата
		Подпись	
ГАП	Шилович		
Архитект.	Данченко		
		Стадия	Лист
		П	7
		Листов	18
		Проект реконструкции нежилого здания (ПБ).	
		МБОУ ДОД «Кочёвская детская школа искусств» Р.Ф., Пермский край, Кочёвский район, с.Кочёво, ул.А.Хомяковой 1.	
		Пожарная безопасность здания.	
		ИП Ушаков А.В.	