


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приборы по месту | | | | | | | | | | | |
| Шкаф управления ШУ[x] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прибор пожарной сигнализации [y] (см. черт. марки -ПС) | | | | | | | | | | | ● |
| Наименование параметра | Контроль температуры наружного воздуха | Управление клапаном наружного воздуха | Управление циркуляционным насосом (см. черт. марки ЭМ) | Управление клапаном нагревателя | Контроль температуры обратного теплоносителя | Контроль температуры воздуха (защита от замерзания) | Управление клапаном охладителя | Управление вентилятором (см. черт. марки ЭМ) | Контроль перепада давления | Контроль температуры приточного воздуха | Контроль температуры вытяжного воздуха | Дистанционное управление |

Таблица соответствия

| Приточная система, [x] | Вытяжная система, [z] | Прибор пожарной сигнализации, [y] |
|---|---|---|
| П1 | В6 | SC1 |
| П2 | В7 | SC2 |
| П3 | В8 | |
| П4 | В9 | |
| П5 | В10 | SC3 |
| П6 | В11 | |

Таблица соответствия

| Приточная система, [x] | Вытяжная система, [z] | Прибор пожарной сигнализации, [y] |
|---|---|---|
| П7 | В12 | SC3 |
| П8 | В13 | SC4 |
| П9 | В14 | |
| П10 | В15 | |
| П11 | В16 | SC5 |
| | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Рук. гр. | | | | | |
| Нач. отд. | | | | | |
| | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |

-АОВ1

Многофункциональное здание с офисами и апартаментами

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

Приточные системы П1-П11. Функциональная схема автоматизации

Согласовано

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3