


№ п/п	Наименование	Площадь (м ²)	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
1	Цех брикетирования древесных отходов	223.00	Б1
2	Надвес	93.70	



			С О Г Л А С О В А Н О:			
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	5.407-142	Установка распределительных щитов и распределительных шкафов	1	
2	5.407-112	Установка ящика ЯТ-0.25	1	
3	5.407-91	Установка светильника с лампами накаливания	4	
4	5.407-90	Установка светильника с люминесцентными лампами высокого давления	9	
5	5.407-83	Установка выключателей	3	

Номер шипка	Тип	Уста- ноблен- ная мош- ность, кВт	Номера автоматических выключателей				Ток расче- та, А	
			Однополюсные		Трех- полюс.		на водо-	на линии
ВРУ	ЩР-33-38	1,8	Зон- ные	Резерв	с УЗО	Зон. Рез.		
			5,7	8,9	-	-	-	16

ВРУ

1,8

NI-1-ВВГнг-3х1,5мм ²
NI-2-ВВГнг-3х1,5мм ²
NI-3-ВВГ-3х1,5мм ²
NI-4-Резерв
NI-5-Резерв

2013-14-01-ЭМ									
Изм.	Код	Иуст	Недок	Подпись	Дата				
ТИП									
Разраб.									
Н. контр.									

1. Строительная часть показана условно
2. Проходы кабели вдоль стены помечены в разрезах стальных труб с указанием расстояния УГТ-65
3. Продолжить кабели электроосвещение совместно с силовым кабелем питания на лотке 100х50
4. Продолжить кабели электроосвещение по стенам на лотке 200х50
5. Установку светодиодной лампы по месту