



Условные обозначения	
	Светильник рабочего освещения
	Светильник аварийного освещения
	Сеть рабочего освещения
	Сеть аварийного освещения
	Выключатель одноклавишный IP20
	Выключатель двухклавишный IP20
	Выключатель двухклавишный IP44.
	Светильник накладной потолочный IP44.
	Светильник наружного освещения IP44.
	Освещенность в люксах

Примечания.

1. Кабели освещения прокладывают скрыто в кабельных лотках за подвесным потолком.
2. Управление освещением круглосуточной зоны (помещение № 1) осуществлять непосредственно защитным автоматом, установленным в ВРУ.
3. Управление освещением других помещений осуществляется посредством выключателей, расположенных в местах, недоступных клиентам.
4. Высота установки выключателей 0,8м от уровня пола

№	Наименование	Площадь
1	Зона 24	13,5 м
2	Входная группа	15,9 м
3	Операционный зал	82,4 м
4	Помещение охраны	4,1 м
5	Касса	5,6 м
6	Сейфовая	3,9 м
7	Касса	5,5 м
7а	Клиентская зона	2,3 м
8	Касса пересчета	19,3 м
9	Предкассовый коридор	1,8 м
10	Депозитарий	8,5 м
11	Офис	20,6 м
12	Коридор	7,2 м
13	Кладовая	3,7 м
14	Помещение спецоборудования	8,8 м
15	Коридор	17,9 м
17	Санузел	3,8 м
18	Санузел	3,8 м
19	Коридор	5,1 м
20	Кабинет	8,7 м
21	Инкассаторская	11,6 м
22	Комната ценностей инкассаторов	3,9 м

№	Наименование	Колич.	Тип или Артикул
1	Светильник светодиодный, встраиваемый в подвесной потолок, мощн. 36Вт, IP20.	74	SLIM LED 595-36
2	Выключатель одноклавишн. для уст. в рамку, IP20.	29	SDN0100121
3	Выключатель двухклавишн. для уст. в рамку IP20.	2	SDN0300121
4	Выключатель одноклавишн. для уст. в рамку IP44.	1	SDN0100321
5	Рамка однопостовая белого цвета.	17	SDN5800121
6	Рамка однопостовая красного цвета.	12	SDN5800141
7	Светильник накладной потолочный с 2 лампами накаливания 60Вт, IP44.	1	НПО 22-2x60-270
8	Светильник наружного освещения IP44.	2	см. дизайнпроект
9	Кабель 3x1,5мм ²	623	ВВГнг-LS

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отделение банка		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	9	
						Проект электроустановки. План рабочего и аварийного освещения. М 1:100		