1	2	3	4	5	6	7	8	
ПЕ1–ПЕ5	1. Устройство передачи воздуха	OVE–200		"Systemair"	шт.	5		
ПД1	1.Вентилятор канальный	K 150/160 XL		"Systemair"	шт.	1	2	
	N=0,105 кВт, n=2545 об/мин							
	2. Приточный диффузор	DVS E–P 160			шт.	1		
	3. Клапан противопожарный нормально–закрыто	КПС–1 ø 160		"VKT"	шт.	1		
	с электромеханическим приводом							
	6. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Н"	ø 160		ООО ПО	м.п.	3		
				"Евровент–Теплопайп"				
K1	1. Наружный блок VRV IV HP CH	RYYQ14T7Y1B		"DAIKIN"	шт.	1	204	"Даичи–Волга
								т 200–145"
K1.1	2. VRV блок напольного типа Nx=3,6кВт	FXLQ32P		"DAIKIN"	шт.	1		"Даичи–Волга
								т 200–145"
K1.2	3. VRV блок напольного типа Nx=7,1кВт	FXLQ63P		"DAIKIN"	шт.	1		"Даичи–Волга
								т 200–145"
	4. Комплект разветвителей	KHRQ22M20T		"DAIKIN"	комп.	1		"Даичи–Волга
		KHRQ22M29T			комп.	1		т 200–145"
		KHRQ22M64T			комп.	1		
	5. ПДУ	BRC1E52A/B		"DAIKIN"	шт.	4		
	6. Фикс. коробка	KJB111A		"DAIKIN"	шт.	1		
	7. Переключатель тепло/холод	KRC19–26A		"DAIKIN"	шт.	1		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.