

											12																				
1	2	3	4	5	6	7	8																								
B9	1.Вентилятор канальный N=0,097 кВт, n=2680 об/мин	KVKE 160		"Systemair"	шт.	1	21																								
	2. Вытяжной диффузор	DVS E 125			шт.	4																									
	3. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом	КПС-1 Ø 160		"УКТ"	шт.	1																									
	4. Огнезащитный состав	"Файррекс-300"			кг	2,7																									
				ООО ПО																											
	5. Воздуховод из оцинкованной стали класса "П"	136х136		"Евровент-Теплопайп"	м.п.	0,3																									
	6. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Н"	Ø 125		ООО ПО	м.п.	4,4																									
		Ø 160		"Евровент-Теплопайп"	м.п.	4,4																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr></table>																				Лист										12	
									Лист																						
									12																						
Инв. N подл.		Подпись и дата		Инв. N подл.		Подпись и дата		Взам. инв. N																							