

								10		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
B5	1.Вентилятор канальный N=0,027 кВт, n=2525 об/мин	K100 XL		"Systemair"	шт.	1	2			
	2. Вытяжной диффузор	DVS E 100			шт.	2				
	3. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом	КПС-1 Ø 100		"УКТ"	шт.	1				
	4. Огнезащитный состав	"Файртекс-300"			кг	2,7				
	5. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Г"	136х136		ООО ПО	м.п.	0,3				
				"Евровент-Теплопайп"						
	6. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Н"	Ø 100		ООО ПО	м.п.	5				
				"Евровент-Теплопайп"						
B6	1.Вентилятор канальный N=0,105 кВт, n=2545 об/мин	K 150/160 XL		"Systemair"	шт.	1	2			
	2. Вытяжной диффузор	DVS E 100			шт.	5				
	3. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом	КПС-1 Ø 160		"УКТ"	шт.	1				
	4. Огнезащитный состав	"Файртекс-300"			кг	2,7				
	5. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Г"	136х136		ООО ПО	м.п.	0,3				
	6. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Н"	Ø 100		"Евровент-Теплопайп"	м.п.	12				
		Ø 125			м.п.	2				
		Ø 160			м.п.	8				
					2.1-03-13-ОВ.С					Лист
										10
Инв. N подл.					Подпись и дата		Взам. инв. N			