



МОЛНИЕЗАЩИТА

Молниезащита проектируемого жилого дома выполнена в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003.
 По уровню защиты объект относится к 3-й категории;
 Тип объекта защиты - обычный;
 Степень защиты - 0.90.

По кровле здания выполнить молниеприемную сетку из стали Ø8 мм.
 Выступающие над кровлей металлические сооружения присоединить к молниеприемной сетке, неметаллические конструкции оборудовать молниеприемниками.

Токоотводы от молниеприемной сетки выполнить сталью круглого сечения Ø8 мм по наружной части стен и соединить их с наружным контуром заземления. Опуски выполнить не ближе 3.0 метров от входов и в местах недоступных для прикосновения.
 Среднее расстояние между токоотводами принято 20 метров.
 Все металлические элементы молниезащитных устройств соединить между собой методом сварки.

						№287 \ 2012 - ЭО			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				
						5-этажный 2-секционный жилой дом (Блок-секция №1)	Стадия	Лист	Листов
							ПД	9	10
						Техническое подполье. Электрооборудование			

И/№. N подл. Подпись и дата. Взам. инб. N