

№	P, кВт	I, A	ΔU, %	Сечение, мм <sup>2</sup>	Назначение
БЛОК СЕКЦИЯ №1					
1A	2.0	9.0	0.8	ВВГнг-FRLS-0.66; 5 x 4 мм <sup>2</sup>	Подъёмник
2A	0.15	0.65	0.1	ВВГнг-FRLS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение межлестничной площадки
3A	0.15	0.65	0.1	ВВГнг-FRLS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение лестничной площадки
4A	0.5	2.3	0.1	ВВГнг-FRLS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение основного входа; Освещение электрощитового помещения
5A	0.15	0.65	0.1	ВВГнг-FRLS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение квартирной площадки
6A	0.5	2.3	0.1	ВВГнг-FRLS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение вестибюля
7A					Резерв
8A					Резерв

Расчёт мощности электропотребителей первой категории:  $P_p = 2.2 \text{ кВт}$ ;  $I_p = 3.6 \text{ А}$

№	P, кВт	I, A	ΔU, %	Сечение, мм <sup>2</sup>	Назначение
БЛОК СЕКЦИЯ №1					
1	0.1	0.45	0.2	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Домофон
2	1.5	6.8	0.3	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 2.5 мм <sup>2</sup>	Розеточная группа теплового узла
3	2.0	9.0	0.3	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 2.5 мм <sup>2</sup>	Розеточная группа этажного щита
4	0.5	1.4	0.5	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	УТА
5	3.0	5.0	0.6	ВВГнг-LS-0.66; 5 x 6 мм <sup>2</sup>	ШУ-ОС (обогрев сточных воронок)
6	0.3	1.15	0.1	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение квартирной площадки
7	0.3	1.15	0.1	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение квартирной площадки
8	0.5	2.3	0.1	ВВГнг-LS-0.66; 3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	Освещение тех.подполья б\с №1
9					Резерв
10					Резерв
11					Резерв

Расчет мощности общедововых электропотребителей:  $P_p = 7 \text{ кВт}$ ;  $\cos\phi = 0.73$ ;  $I_p = 12 \text{ А}$

№	P, кВт	I, A	L, м	M, кВт x м	ΔU, %	Сечение, мм <sup>2</sup>	Назначение
БЛОК СЕКЦИЯ №1							
П.1	22.0	37	15	330	0.3	ВВГнг-LS-0.66; 5 x 16 мм <sup>2</sup> ПВХ40	Квартиры; горизонт. участки
П.6	27.0	45	25	675	0.6	ВВГнг-LS-0.66; 5 x 16 мм <sup>2</sup> ПВХ40	Квартиры; горизонт. участки
							Резерв
							Резерв
П.1	22.0	37	15	220	0.3	ВВГнг-LS-0.66; 5 x 10 мм <sup>2</sup> (B40)	Квартиры; вертик. участки
П.6	27.0	45	15	270	0.4	ВВГнг-LS-0.66; 5 x 10 мм <sup>2</sup> (B40)	Квартиры; вертик. участки

Расчёт мощности электропотребителей б\с №1

$$1P_p \text{ кВ} = 2.2 \times 10 = 22 \text{ кВт}; \quad I_p = 37 \text{ А}$$

$$2P_p \text{ kB} = 1.8 \times 15 = 27 \text{ kBt}; \quad I_p = 45 \text{ A}$$

Инф. Н подл.	Подпись и дата	Взам. инф. Н
--------------	----------------	--------------