



СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		ПК60.12-8	9	(4.5*2)	
		ПК51.12-8	16	(8*2)	
		ПК36.12-8	7	(3.5*2)	
	ГОСТ 5781-82*	Φ10 А400 lобщ=52(26*2)м.п.	1	32.08	

1. Плиты перекрытия уложить над подвалом на отм. -0.300 и над 1-м этажом на отм. 2.700.
2. Укладку плит на стены производить по выровненному слою цементного р-ра той же марки, что и для кладки стен.
3. Швы между плитами зачеканить цементным р-ром М100.
4. Необходимые отверстия для пропуска сетей инженерного оборудования просверлить в плитах по месту, не нарушая несущих ребер, с последующей заделкой их бетоном кл.В7,5.
5. Торцы плит заделать бетоном кл.В15 на глубину опирания.
6. Анкеры - связи после приварки к петлям плит очистить от грязи и тщательно покрыть цементным раствором марки 100 слоем толщиной 30мм.
7. По наружным стенам для опирания плит выполнить 2 ряда кладки из полнотелого керамического кирпича М100 Мрз35 на растворе марки 100.

Изм.	К.уч.	Лист	Нрок	Подпись	Дата				
						Индивидуальный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Рогов						РД	10	
						Монтажный план перекрытия над подвалом и над 1-м этажом			
					2014				