

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Маркировка кабеля	Трасса		Проходы через				Кабель					
	Откуда	Куда	Трубы			Ящик протяжный	По проекту			Проложено		
			Марки- ровка	Диам- метр по стан- дарту	Дли- на, м		Марка, напря- жение	Кол-во, число жил и сечение	Дли- на +8% м	Марка, напря- жение	Кол-во, число жил и сечение	Дли- на +8% м
12Н	П1-Х	П1					ВВГнгLS	3x1,5	10			
13Н	ШР2	Н2.1; Н2.2					ВВГнгLS	3x1,5	10			
14Н	ШР2	В1-Х					ВВГнгLS	3x1,5	3			
15Н	В1-Х	В1-S					ВВГнгLS	2x1,5	2			
16Н	В1-Х	В1					ВВГнгLS	3x1,5	5			
17Н	ШР2	У2					ВВГнгLS	3x1,5	5			
18Н	У2	S2					ВВГнгLS	2x1,5	2			
19Н	У2	Аварийное освещение					ВВГнгLS	3x1,5	5			
20Н	У2	У3					ВВГнгLS	3x1,5	1			
21Н	У3	Аварийное освещение					ВВГнгLS	3x1,5	5			
22Н	У3	S3					ВВГнгLS	2x1,5	2			
23Н	ШР2	МРД					ВВГнгLS	3x1,5	5			
К1	ЩС1	Е-2	ТЗ	20	10		КВВГнг	10x1,5	15			
К2	ЩС1	Е-1					КВВГнг	5x1,5	5			
К3	QY	FT 1a					КВВГнг	4x1,5	5			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1-12-08-ЭМ

Лист

10.2