Система отопления

Контур отопления 1 (Q=20850 Вт)

Контур отопления 2 (Q=30400 Вт)

Контур отопления 4 (Q=23600 Вт)

Контур отопления 3 (Q=20000 Вт)

1. Трубопроводы системы отопления – трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262–75*.
2. Отопительные приборы – чугунные секционные радиаторы МС–140.
3. На подводке установить терморегуляторы РТД–К в запорном клапане RLV.
4. Магистральные трубопроводы проложенные по полу помещений теплоизолировать – изолитом К–ПЛЭ–ТГ толщиной 19 мм.
5. Удаление воздуха с помощью кранов Маевского и автоматических воздухоотводчиков типа 9MG, устанавливаемых в верхних точках системы.

Стр. | Лист | Листов: Р | 1

Схема системы отопления. Вид 1,2,3
Система отопления. 3,2,3,4

Формат А2

План отопления (Вариант 1)
(С чугунными радиаторами МС–140)

1. Отопительные приборы и трубопроводы системы отопления узлового отопления от сети.
2. Трубопроводы системы отопления – трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262–75*.
3. Отопительные приборы – чугунные секционные радиаторы МС–140.
4. На подводке установить терморегуляторы РТД–К в запорном клапане RLV.
5. В помещении ХО 6 установлен отопительный прибор предусмотрен вариант воздушного отопления типа АВО–К–42Р1.
6. Магистральные трубопроводы проложенные по полу помещений теплоизолировать – изолитом К–ПЛЭ–ТГ толщиной 19 мм.
7. Удаление воздуха с помощью кранов Маевского и автоматических воздухоотводчиков типа 9MG, устанавливаемых в верхних точках системы.

Стр. | Лист | Листов: Р | 1

План отопления

Формат А2

План вентиляции

Стр. | Лист | Листов: Р | 1

Формат А2

Схема подключения котлов к бойлеру

Стр. | Лист | Листов: Р | 1

Схема подключения котлов к бойлеру

Формат А3