

№		Запрашиваемые данные на устройство АВР						
1	Номинальное напряжение	3-380, 50Гц	В					
2	Номинальный ток на вводе	250	А					
3	Схема электрическая принципиальная							
4	Материал и сечение шины нейтрали		Cu 20x3					
5	Тип вводного аппарата	Автоматический выкл. каталожный номер	Тип	BA 57-35-34	BA 57-35-34			
			Ток (А)	250	250			
		Рубильник (разъединитель) каталожный номер	Тип					
			Ток (А)					
6	Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на вводе							
7	Пределы уставок по току расцепителей выкл. ВА57	замедленного срабатывания (А)	63	63				
8		мгновенного срабатывания (А)	1250	1250				
9	Секционный выключатель или контактор, тип, ток							
10	Ток выключателя или плавкой вставки, (А)							
11	Выдержка времени АВР на переключение, (сек.)							
12	Трансформатор тока (тип) ТТИ 0,5S	номинальный ток, (А)						
13	Количество, тип и сечение подключаемых кабелей	на вводе	ВВГнг(А)-FRLS-1 5x25	ВВГнг(А)-FRLS-1 5x25				
		в цепи нагрузки	ВВГнг(А)-FRLS-1 5x16					
14	Ввод питающих кабелей (сверху/снизу)		снизу	снизу				
15	Ввод кабелей цепи нагрузки (сверху/снизу)		сверху					
16	Амперметр шкала, (А)							
17	Вольтметр шкала, (В)							
18	Счетчик учета электроэнергии, тип							
19	Наличие распределительного блока в цепи нагрузки							
20	Тип коммутационного оборудования распределительного блока							
21	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ 4					
22	Предполагаемые габаритные размеры оболочки (ВхШхГ)		1500x800x300					
23	Способ крепления (установки)		на пол + цокольное основание (H=150мм)					
24	Степень защиты обеспечиваемая оболочкой (ящиком, шкафом) по ГОСТ 14254		IP31					
25	Наличие цокольного основания (только для шкафов), кол.		1					
26	Количество устройств АВР подлежащих изготовлению		1					
Инв. и подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	29/3-30,ЭМ1.ЛО2					
			Реконструкция зданий с увеличением объема под бизнес-инкубатор по ул. Троллейная, 87/1					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
			Разраб.					
			Проверил					
Инв. и подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Корпус №1		Стадия	Лист	Листов	
					Р	1		
			Опросный лист для заказа 1-ВРУ-2					