

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В</u>							
	1.1 Вводно - распределительное устройство, 380/220 В, 50 Гц.	ГОСТ Р 51732-2001 (по опросному листу 29/3-30,ЭМ1.Л01)		ОАО "НЭМЗ" Новосибирский электромехани - ческий завод	компл	1		1-ВРУ-1
	1.2 Устройство автоматического ввода резервного электропитания, 380/220 В, 50 Гц.	ГОСТ Р 51321.1-2000 (по опросному листу 29/3-30,ЭМ1.Л02)		——//——	компл	1		1-ВРУ-2
	1.3 Пункт распределительный:	ПР8501-3055-1У3		ЗАО "Орский завод электромонтажных изделий"	шт	1		1-РУ-1
	1.3.1 Выключатель ввода ВА 57-35-34, (РТ 160А, РЭ 1600А);	ТУ3433-001-01395414-94						
	1.3.2 Выключатели распределения:							
	1.3.2.1 ВА 47-100 ЭР, D100А - 1 шт;							
	1.3.2.2 ВА 47-100 ЭР, D32А - 1 шт;							
	1.3.2.3 ВА 47-100 ЭР, D25А - 2 шт;							
	1.3.2.4 ВА 47-100 ЭР, D16А - 2 шт;							
	1.3.3 Надпись на пункте (1-РУ-1).							
	1.4 Пункт распределительный:	ПР8501-3055-1У3		——//——	шт	1		1-РУ-2
	1.4.1 Выключатель ввода ВА 57-35-34, (РТ 160А, РЭ 1600А);	ТУ3433-001-01395414-94						
	1.4.2 Выключатели распределения:							
	1.4.2.1 ВА 47-100 ЭР, D100А - 1 шт;							
	1.4.2.2 ВА 47-100 П, В40А - 1 шт;							

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

						29/3-30,ЭМ1.С				
						Реконструкция зданий с увеличением объема под бизнес-инкубатор по ул. Троллейная, 87/1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разраб.						Корпус №1		Стадия	Лист	Листов
Проверил								Р	1.1	12
Н.контр.										
ГИП						Спецификация оборудования, изделий и материалов				