

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.4.2.3 ВА 47-100 ЭР, D32A - 2 шт;							
	1.4.2.4 ВА 47-100 ЭР, С16А - 2 шт;							
	1.4.3 Надпись на пункте (1-РУ-2).							
	1.5 Пункт распределительный:	ПР8501-3051-1У3		————//————	шт	1		1-РУ-3
	1.5.1 Выключатель ввода ВА 57-35-34, (РТ 160А, РЭ 1600А);	ТУ3433-001-01395414-94						
	1.5.2 Выключатели распределения ВА 47-100 ЭР, D25А - 4 шт;							
	1.5.3 Надпись на пункте (1-РУ-3).							
	1.6 Щиток, в составе:							АЩО-1
	Щит распределительный навесной, IP31,	ЩРН-18з-1 36 УХЛ3		ИЕК	шт.	1		
	Выключатель нагрузки	ВН-32-ЭР, 20А		————//————	шт.	1		
	Выключатель автоматический	ВА 47-29 1Р, В10А		————//————	шт.	6		
	Дифференциальный автомат	АВДТ32 2Р С10 30МА		————//————	шт.	2		
	Шина нулевая (N)	-		————//————	шт.	1		
	Шина нулевая (РЕ)	-		————//————	шт.	1		
	1.7 Щиток, в составе:							ЩО-1
	Щит распределительный навесной, IP31,	ЩРН-24з-1 36 УХЛ3		————//————	шт.	1		
	Выключатель нагрузки	ВН-32-ЭР, 20А		————//————	шт.	1		
	Выключатель автоматический	ВА 47-29 1Р, В10А		————//————	шт.	9		
	Дифференциальный автомат	АВДТ32 2Р С10 30МА		————//————	шт.	4		
	Шина нулевая (N)	-		————//————	шт.	1		
	Шина нулевая (РЕ)	-		————//————	шт.	1		
	1.8 Щиток, в составе:							ЩО-2
	Щит распределительный навесной, IP31,	ЩРН-24з-1 36 УХЛ3		————//————	шт.	1		
	Выключатель нагрузки	ВН-32-ЭР, 20А		————//————	шт.	1		
	Выключатель автоматический	ВА 47-29 1Р, В10А		————//————	шт.	11		
	Дифференциальный автомат	АВДТ32 2Р С10 30МА		————//————	шт.	1		

Инв. N подл. Подп. и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

29/3-30,ЭМ1.С

Лист

1.2

формат А3