

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В</u>							
	1.1 Вводно - распределительное устройство, 380/220 В, 50 Гц.	ГОСТ Р 51732-2001 (по опросному листу 29/3-30,ЭМ4,5.Л01)		ОАО "НЭМЗ" Новосибирский электромехани - ческий завод	компл	1		2-ВРУ-1
	1.2 Устройство автоматического ввода резервного электропитания, 380/220 В, 50 Гц.	ГОСТ Р 51321.1-2000 (по опросному листу 29/3-30,ЭМ4,5.Л02)		————//————	компл	1		2-ВРУ-2
	1.3 Пункт распределительный:	ПР8501-3055-1У3		ЗАО "Орский завод электромонтажных изделий"	шт	1		2-РУ-1
	1.3.1 Выключатель ввода ВА 57-35-34, (РТ 250А, РЭ 2500А);	ТУ3433-001-01395414-94						
	1.3.2 Выключатели распределения:							
	1.3.2.1 ВА 47-100 ЗР, D80А - 1 шт;							
	1.3.2.2 ВА 47-100 ЗР, D63А - 1 шт;							
	1.3.2.3 ВА 47-100 ЗР, D50А - 2 шт;							
	1.3.2.4 ВА 47-100 ЗР, D32А - 1 шт;							
	1.3.2.5 ВА 57-35-34, (РТ 63А, РЭ 1250А) - 1 шт;							
	1.3.3 Надпись на пункте (2-РУ-1).							
	1.4 Пункт распределительный:	ПР8501-3055-1У3		ЗАО "Орский завод электромонтажных изделий"	шт	1		2-РУ-2
	1.4.1 Выключатель ввода ВА 57-35-34, (РТ 250А, РЭ 2500А);	ТУ3433-001-01395414-94						
	1.4.2 Выключатели распределения:							
	1.4.2.1 ВА 47-100 ЗР, D63А - 1 шт;							

Инв. N подл. Подп. и дата. Взам. инв. N

						29/3-30,ЭМ4,5.С		
						Реконструкция зданий с увеличением объема под бизнес-инкубатор по ул. Троллейная, 87/1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.								
Проверил								
Н.контр.								
ГИП								
						Корпус №4,5		
						Р	1.1	16
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		