

**ВЕДОМОСТЬ УЗЛОВ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛАНАХ**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
41	5.407-82.150МЧ	Распределительный шкаф на стене. Монтажный чертеж.	0	
42	5.407-90.30 МЧ	Установка светильника с люминесцентными лампами на стене (на полосе). Монтажный чертеж.	0	
43	5.407-90.100 МЧ	Установка светильника с люминесцентными лампами под перекрытием. Монтажный чертеж.	0	
44	5.407-83.1.80МЧ	1 или 2 выключателя для открытой установки (IP44) на стене или жб колонне Монтажный чертеж.	0	
45	5.407-83.1.210МЧ	Розетка с сальниковым вводом (IP43,IP20) на стене или ж.б. коллоне. Монтажный чертеж.	0	
46	5.407-112.1.360М4	Ящик ЯТП на стене. Монтажный чертеж.	0	
47	5.407-101.1.50Д	Прокладка линии рабочего и аварийного освещения по стене.	0	
48	5.407- 83.1.110МЧ	Переключатель ПКЧ 3 на стене. Монтажный чертеж. (на профиле)	0	
49	5.407- 91.1.40 МЧ	Установка светильника с лампой РЛВД на стене или колонне на кронштейне К986УЗ. Монтажный чертеж.	0	

1. Монтаж электропроводки выполнить согласно ГОСТ Р 50571.15-97 часть 5 глава 52; ПУЭ;
2. При соединении светильников шлейфом, РЕ- проводники должны присоединяться при помощи ответвления;
3. Щиты установить на высоте 1,2 м от уровня пола;
4. Проходы кабелей через стены выполнить в металлических патрубках, после заделать негорючим материалом строителями;
5. Групповые сети в административных помещениях прокладывать в кабель-каналах;
6. Отметка установки светильников дана от уровня чистого пола до узла крепления;
7. Выключатели установить на высоте 1,0м и 0,3-0,4 м от края стены;
8. Вводы кабелей в электрооборудование защитить гофротрубой;
9. Длина кабелей приведена с учетом 8% на отходы и изгибы;
10. Кабель ВВГнг(А)-LS сеч.2х2,5мм.кв. предназначен для сети 24В;
11. Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 мм.кв. предназначен для организации коридорной схемы управления освещением;
12. Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 мм.кв. предназначен для подключения выключателей и подключения блока аварийного питания;
13. Кабель термостойкий Olflex heat 180SiHF 3Гх2,5 мм.кв предназначен для зарядки светильников с лампами ДРЛ-125;
14. Между консолями шаг 1м.

Инд. и подл. Подп. и дата Взам. инв. М

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	2011 - ПЗУ - ЭО,ЭМ	Лист 12.4
------	---------	------	-------	---------	------	--------------------	--------------