

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЩАО-1... ЩАО-3	Щит распределительный навесной, IP31, 395x310x120 мм.	3	
	ЩРН-24э-1 36 УХЛЗ. В составе:		
	Автоматические выключатели		
	ВА47-29 3P 10 А х-ка В - 1 шт.		
	ВА47-29 1P 6 А х-ка В - 6 шт.		
	Устройство дистанционного тестирования и аварийным освещением. TELECONTROL - 1шт.		
BS-871-8x0,25 LED	Светильник светодиодный аварийный BS-871-8x0.25 LED	36	
	1ч непостоянный IP42 (VOLNA)		
BS-871-8x0,25 LED	Светильник светодиодный аварийный BS-871-8x0.25 LED	36	
	1ч непостоянный IP42 (VOLNA) Надпись "ВЫХОД"	12	
	Магистральные кабель-каналы размером:		
	40/2x16 мм. (СКК10-040-016-2-K01)	30 м.	
	40x25 мм. (СКК10-040-025-1-K01)	6 м.	
	25x25 мм. (СКК10-025-025-1-K01)	6 м.	
	Труба гофрированная ПВХ с зондом внешним диаметром:		
	25 мм. (СТG20-25-K41-050I)	300 м.	
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением. Сечением		
	3x1,5 мм.	240 м.	
	2x1,5 мм.	90 м.	

Взам.инв.Н								
Подп. и дата	- АЭО							
Инв.Н подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		
	Разработал							
	Проверил							
	Н.контр.							
Аварийное электрическое освещение						Стадия	Лист	Листов
Спецификация оборудования к планам групповых сетей аварийного электроосвещения.						Р	5	