| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Щит распределительный навесной, IP31, 395x310x120 мм. | ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 | | ИЭК | шт | 3 | | |
| | в составе: | | | | | | | |
| | Автоматические выключатели | | | | | | | |
| | BA47-29 3P 10 A х-ка B - 1 шт. | | | | | | | |
| | BA47-29 1P 6 A х-ка B - 6 шт. | | | | | | | |
| | Устройство дистанционного тестирования и | | | Белый свет | | | | |
| | аварийным освещением. TELECONTROL - 1шт. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Светильник светодиодный аварийный BS-871-8x0.25 LED | BS-871-8x0,25 LED | | Белый свет | шт | 36 | | |
| | 1ч непостоянный IP42 (VOLNA) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Светильник светодиодный аварийный BS-871-8x0.25 LED | BS-871-8x0,25 LED | | Белый свет | шт | 12 | | |
| | 1ч непостоянный IP42 (VOLNA). Надпись "ВЫХОД" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | Магистральные кабель-каналы размером: | | | ИЭК | | | | |
| | 40/2x16 мм. (CKK10-040-016-2-K01) | | | | м | 30 | | |
| | 40x25 мм. (CKK10-040-025-1-K01) | | | | м | 6 | | |
| | 25x25 мм. (CKK10-025-025-1-K01) | | | | м | 6 | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом внешним диаметром: | | | ИЭК | | | | |
| | 25 мм. (CTG20-25-K41-0501) | | | | м | 300 | | |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. | Подп. | Дата | -АЭО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | | | | | Аварийное электрическое освещение | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | Р | 1 | 2 |
| Н.контр. | | | | | | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | | | |

Формат А3