

Ведомость чертежей основного комплекта ОВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План систем вентиляции В-12, В-15, В-23, В-25, К-6, ВД-3, М150	
3	Схема систем вентиляции В-12, В-15, В-23, В-25, К-6, ВД-3, М150	
4	План системы холодоснабжения Х1, КС1, М150	
	План системы КС1 на кровле здания, М150	
5	Схема системы холодоснабжения Х1, КС1, М150	
	Схема системы КС1 на кровле здания, М150	
6	План системы отопления, М150	
7	Схема системы отопления, М150	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 41-01-2003	«Отопление, вентиляция и кондиционирование».	
ГОСТ 30494-96	«Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях»	
СНиП 23-01-99	«Строительная климатология».	
СНиП 3.05.01-85	«Внутренние санитарно-технические системы»	
СНиП 2.08.02-89*	«Общественные здания и сооружения»	
ГОСТ 12.1.005-88	«Общие сан.-гигиенические треб. к воздуху раб.зоны»	
СНиП 2.3.79*	«Строительная теплотехника».	
СНиП 23-01-99	«Строительная климатология и геофизика»	
СНиП 2.04.14-88	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»	
СНиП 21-01-97*	«Противопожарная безопасность зданий»	
ГОСТ 14918-80	«СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ»	
ГОСТ 24751-81	«Оборудование воздухоотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений»	
ГОСТ 12.3.018-79	«Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
СНиП 3.01.01-85*	«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»	
СНиП 3.01.04-87	«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»	
ГОСТ 10704-91	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ»	

Таблица воздушного баланса помещений ООО ИБ "Совкобанк" - 13 Э/ак											
№пом	Название помещения	S площадь пом м2	Объемпомещая м³	Кратность К 1/ч		Объемвоздуха L, м³/ч		Количество людей чел		Наименование системы	
				П	В	П	В	Пос-ляных	Взвешеных		
13 2	Кабинет	166	448	27	27	120	120	2		16	В5
13 3	Кабинет	79	213	47	28	100	60	1		16	В5
13 4	Кабинет	79	213	47	28	100	60	1		16	В5
13 6	Кабинет	128	346	29	17	100	60	1		16	В5
13 7	Переговорная	87	235	136	136	320	320		8	16	В5
13 8	Офис-спейс	456,5	1233	49	49	600	600	10		16	В12
13 9	О У	95	257	00	58	0	160			-	В25
13 10	О У	445	120	00	62	0	75			-	В25
13 12	Переговорная	84	227	141	141	320	320		8	16	В12
13 13	Кабинет	105	284	35	21	100	60	1		16	В12
13 15	Кухня	10	27,0	30	30	80	80		2	16	В23
13 16	Офис-спейс	626	1690	43	43	720	720	12		16	В10/ В23

Таблица тепловых потерь помещений ООО ИБ "Связьбанк" - 3 Этаж											
№	Назначение помещения	Площадь пола, м2	Площадь остекления, м2	Количество людей, чел. Постоянных	Количество людей, чел. Временных	Теплопот. от людей, Вт	Теплопот. от освещения, Вт	Теплопот. от компьютеров и орг. техники, Вт	Теплопот. от солнечной радиации, Вт	Суммарные теплопотери, Вт	Системы отопления Мощ. кот. водоп./мощ./чел.
3. 2	Кабинет	16,6	0	2		232	415	500	0	1207	ГКД200 / 1 167
3. 3	Кабинет	7,9	5,7555	1		146	198	250	1497	2090	ГКД150 / 1 229
3. 4	Кабинет	7,9	5,7555	1		146	198	250	1497	2090	ГКД150 / 1 229
3. 6	Кабинет	12,8	8,9325	1		146	320	250	2322	3038	ГК4600R / 1 317
3. 7	Переговорная	8,7	0		8	1 188	218	0	0	1386	ГКД200 / 1 167
3. 8	Офисный	45,65	28,3655	10		1460	111	2500	7380	12481	ГК4100R / 2 684
3. 12	Переговорная	8,4	0		8	1 188	210	0	0	1378	ГКД200 / 1 167
3. 13	Кабинет	10,5	8,9325	1		146	263	250	2322	2981	ГК4600R / 1 317
3. 14	Серверная	3,1	0		0	0	78	5000	0	5078	ГК SB-RN1 / 2 53
3. 16	Офисный	62,6	27,79	11		1 605	655	2750	7225	13146	ГК4100R / 2 684

						Заказчик: ООО ИКБ "Совкомбанк"	52-11/11-08К		
						Объект: Офисное помещение по адресу: г. Москва, 1-й Краснобаварский переулок д.1, 13 этаж			
Изм. Кол.ч.		Лист	№доп.		Подп.	Дата			
РП			Жданов С.С.				Страниц	Лист	Листов
Прораб ОБК			Тр.Зачинков А.А.				ИД	1	7
							Общие данные		
							—		