



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИИ					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
2001	Офисное помещение	300,7	2074	Коридор	42,7
2002	Коридор	215,7	2075	Техническое помещение	28,0
2004	Лестница Л1	18,8	2076	Техническое помещение	31,2
2005	Санузел мужской	9,8	2077	Техническое помещение	30,6
2006	Санузел женский	9,6	2078	Техническое помещение	28,8
2007	Офисное помещение	160,7	2079	Коридор	57,7
2008	Офисное помещение	187,1	2080	Фитнес центр	916,4
2009	Офисное помещение	159,0	2081	Лестница Л14	16,0
2010	Санузел мужской	7,5	2082	Лестница Л15	6,6
2011	Санузел женский	10,3	2083	Помещение бассейна	560,0
2012	КТУ	1,9	2084	ВРУ	6,5
2013	Подсобное помещение	11,7	2085	КТУ	4,2
2014	Лестница Л2	34,8			
2015	Антресоли	108,8			
2016	Лестница Л3	18,8			
2017	Тамбур-шлюз	19,7			
2018	Офисное помещение	185,9			
2019	Офисное помещение	187,1			
2020	Офисное помещение	187,0			
2021	Офисное помещение	125,2			
2022	Лестница Л4	16,8			
2023	Офисное помещение	191,8			
2024	Тамбур-шлюз	10,5			
2025	Лифтовый холл	8,1			
2026	Санузел мужской	14,9			
2027	Санузел женский	16,2			
2028	Рампа выездная	34,6			
2029	Подсобное помещение	31,0			
2030	Тамбур-шлюз	8,6			
2031	Санузел женский	8,9			
2032	Санузел мужской	8,9			
2033	Автогония	734,4			
2034	Коридор	148,4			
2035	Офисное помещение	196,0			
2036	Офисное помещение	207,7			
2037	Офисное помещение	207,0			
2038	Офисное помещение	206,2			
2039	Офисное помещение	188,0			
2040	Рампа выездная	118,2			
2041	Лестница Л6	17,4			
2042	Торговое помещение	338,2			
2043	Лестница Л12	14,7			
2044	Тамбур-шлюз	5,8			
2045	Коридор	81,7			
2046	Лифтовый холл	8,2			
2047	Тамбур-шлюз	3,1			
2048	ВРУ	13,2			
2050	Лестница Л7	12,7			
2051	Лифтовый холл	12,7			
2052	Тамбур-шлюз	5,7			
2053	Техническое помещение	3,0			
2054	Техническое помещение	3,0			
2055	Лифтовый холл	3,8			
2056	Тамбур-шлюз	2,6			
2057	Подсобное помещение	3,0			
2058	Тамбур-шлюз	9,5			
2059	Лестница Л6	16,9			
2060	Коридор	54,9			
2061	Техническое помещение	31,2			
2062	Санузел женский	6,7			
2063	Санузел мужской	6,7			
2064	Кухня	18,9			
2065	Ария	18,0			
2066	Санузел мужской	8,1			
2067	Санузел женский	8,1			
2068	Склад	31,8			
2069	Техническое помещение	64,4			
2070	Офисное помещение	19,2			
2071	Офисное помещение	21,4			
2072	Офисное помещение	30,6			
2073	Венткамера	17,0			
		Итого:			13686,8

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- шпг распределительный
 - электрическая розетка одинарная, IP44
 - электрическая розетка двойная, IP44
 - электрическая розетка одинарная, IP20
 - электрическая розетка двойная, IP20
 - линия розеточной сети
 - прокладка кабелей в лотке
 - кабель уходит на отметку выше/ниже
 - кабель приходит с отметки выше/ниже

1. Место установки розеток показано условно.
2. Высота установки розеток для уборочных машинных в коридорах, холлах, паркингах принять 0,3м от уровня чистого пола. Высота установки розеток в остальных помещениях и в санузлах принять 1,0м от уровня чистого пола. Розетки для паркингов принять накладного типа.
3. Прокладка кабелей по помещениям с подвесным потолком производится скрыто (в металлических трубах, в трубах гибких гофрированных ПВХ), по стенам - скрыто, сменами (в штробах, в трубах гибких гофрированных ПВХ). Прокладка кабелей в технических помещениях, вентиляторах производится открыто, сменами в лотках, а также в трубах гибких гофрированных ПВХ.
4. Переходы кабелей через перекрытия выполнять в металлических трубах.

ИЗМ. № 001
Полн. ил. 2013
Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	А.О.Шоков	1	01.13		01.13
Проверил					
ИП					01.13
К.контроль					

Электрооборудование и электросети. Заполнение и молниезащита. Блок Б.1

План: расположение розеточной сети 2-го этажа

Слева Лист Листов

P 210

Формат А4