



1. Прокладку кабелей освещения и управления выполнять внутри карнизов в трубе гофрированной  $\Phi 25$ мм с расстоянием не менее 0,5м между ними.  
 2. Прокладку осветительной сети выполнять скрытым способом за подвесным потолком и в стенах в трубе гофрированной  $\Phi 25$ мм.  
 3. Проходы через стены и перекрытия выполнять в существующих кабельных каналах по месту. В местах отсутствия каналов проход выполнить в стальной трубе  $\Phi 32$ мм. После прокладки кабелей электропроводная организация заполняет проемы в трубах несгораемым легкорасширяемым составом.

Изм.	Кол.	Лист	Испол.	Подпись	Дата
Разработал	Александр				09.09.14
Проверил					
Начерт.					
Утвердил					

  

Архитектурная подсветка		Статус	Лист	Листов
План сетей электроосвещения. Корпус 1. Отм. кровли		P	8	

Вариант IV  
 Подпись и дата  
 № документа