



Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

Примечание: 1. Отметки воздуховодов, решеток и вентиляционного оборудования уточнить по месту.
 2. Приточную установку П1 и все воздуховоды, расположенные в помещении подвала покрыть теплоизоляцией Rockwool LamelaMat s=40мм.
 3. Приточную установку и воздуховоды системы П2 до калорифера покрыть теплоизоляцией Rockwool LamelaMat s=40мм.

						48/01/15-0B		
						Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д.8, лит. "А"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	8	
ГБДОУ Детский сад №70								
ГИП	Гетман			02.15		ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ"		
Разраб.	Крайнов			02.15				
Проверил	Гетман			02.15				
Схемы систем вентиляции П1, П2, В1-В14								