



Примечание: 1. Отметки воздуховодов, решеток и вентиляционного оборудования уточнить по месту.
2. Воздуховоды системы до калорифера покрыть теплоизоляцией Rockwool LamelaMat s=40мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

53/05/15-0B						
Санкт-Петербург, пр. Славы, д.б, корп. 3						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
СПбГБУ «ЦФКСиЗ Фрунзенского района»				Стадия	Лист	Листов
				Р	7	
ГИП	Гетман	06.15	Схемы систем вентиляции			
Разраб.	Крайнов	06.15				
Проверил	Гетман	06.15				
ООО «КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ»				Формат А3		