



Экспликация помещений.

№	Наименование помещения	S, м2	Примечание
1	2	3	4
1	Подвальное помещение	139,70	
2	Подвальное помещение	120,90	
3	Теплоцентр	34,50	
4	Подвальное помещение	15,30	
5	Подвальное помещение	18,60	
6	Подвальное помещение	16,2	
7	Подвальное помещение	33,8	
8	Тамбур	18,2	
9	Коридор	20,1	
10	Венткамера	66,5	

Условные обозначения:

- T11— Подающий трубопровод
- T21— Обратный трубопровод
- ручной балансировочный клапан MSV-BD / MSV-F2
- кран шаровой 065BXXXX
- УР - узел регулирования
- неподвижная опора

Примечание:

1. Подающий и обратный трубопроводы изолировать по всей длине.
2. Отметки трубопроводов уточнить по месту.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

						58/08/15-0B			
						Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 7			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ГБОУ школа № 461	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	
Гип		Гетман			06.15		Теплоснабжение. План подвала между осями Б-Е и 1-10	ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ"	
Разраб.		Крайнов			06.15				
Проверил		Гетман			06.15				