



Примечание: 1. Отметки воздуховодов, решеток и вентиляционного оборудования уточнить по месту.
 2. Воздуховоды систем П1-П3 до калориферов покрыть теплоизоляцией s=40мм.

58/08/15-0В					
Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. Машиностроителей, д.7					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГБОУ школа № 461				Стадия	Лист
Схемы систем вентиляции П1-П3, В1-В11				Р	10
ГИП	Гетман			06.15	
Разраб.	Крайнов			06.15	
Проверил	Гетман			06.15	
ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ"					

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №