



Условные обозначения:

- T11— Подающий трубопровод
- T21— Обратный трубопровод
- ручной балансирующий клапан MSV-BD / MSV-F2
- кран шаровой 065BXXXX
- УР - узел регулирования
- неподвижная опора

Примечание:

1. Подающий и обратный трубопроводы изолировать по всей длине.
2. Отметки трубопроводов уточнить по месту.

						58/08/15-0B		
						Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 7		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						ГБОУ школа № 461		
						Р	11	
						ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ"		
ГИП		Гетман				06.15		
Разраб.		Крайнов				06.15		
Проверил		Гетман				06.15		
						Схема систем теплоснабжения установок П1, П2, П3		

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	