



1. Подземные сооружения, не имеющие выхода на поверхность, нанесены по исполнительным чертежам и данным полевого обследования.
2. До производства земляных и строительных работ вблизи охранной зоны междугородной кабельной линии связи на месте проведения работ вызвать представителя ТУСМ-4 по телефонам: 314-42-18, 571-10-48 (круглосуточно).
3. Экспликация колодезь подземных сооружений составлена пополненно.

1. Эл. каб. н.н.
2. Тел. каб. 3/3
3. Эл. каб. н.н.
4. Эл. каб. н.н. (откл.)
5. Вод. чуг. 273
6. Газ. ст. 219 н.г.
7. Хоз. кан. бет. 500
8. Эл. каб. 35 кв
- 9-12. Эл. каб. 6 кв

### Экспликация пересечек

№	Откуда	Куда	Кол. каб.	марка кабеля	длина
1	Врезка в линию ТП1863-ТП 1920	2БКТП	2	АПбПу2- 3(1х240)/70	2х55
2	Врезка в линию ТП1780-ТП 1975	2БКТП	2	АПбПу2- 3(1х120)/50	2х51
3	кросс № 928 (от т. А)	2БКТП	1	АС2х 4х185	37
4	направление к д. 29 (от т. Б)	2БКТП	1	АС2х 4х185	37
5	направление к туалету (от т. Б)	2БКТП	1	АС2х 4х25	37
6	д. 31 ГРЦ 1	2БКТП	2	АПбППш 4х185	2х39
7	мотельная, улица ГРЦ 2-529-1	2БКТП	2	АПбППш 4х185	2х48

—W2— Проектируемый кабель 10 кВ

1. Кабельная линия от каб. направления МПТ 1863 - в 1920 разрезать напорный дом 31 по ул. Басовой и доложить дбуча кабелей АПБ6Ш/2х3х1(х150)/70 до нобка БКПТ дядноа 50 м с монтажом дбуч переходных мутет СМОВ 63674 и дбуч конечных мутет СМОВ 63658-112
2. Кабельная линия от каб. направления МПТ 1863 - в 1975 разрезать напорный дом 31 по ул. Басовой и доложить дбуча кабелей АПБ6Ш/2х3х1(х150)/70 до нобка БКПТ дядноа 60 м с монтажом дбуч переходных мутет СМОВ 63675 и дбуч конечных мутет СМОВ 63659-112
3. 3 кабельные линии от класса 635 до класса 928, до класса 4429, до туалета перекачки в нобка БКПТ кабелей АПБ6Ш/4х185 мм с установкой трех переходных мутет СМОВ 63674 и трех конечных мутет СМОВ 63671-112
4. Продолжить 2 кабельные линии от нобка БКПТ до ГРЩ 1 кабелем АПБ6Ш/4х185 дядноа 50 м с установкой 4 конечных мутет СМОВ 61777-112.
5. Продолжить 2 кабельные линии от нобка БКПТ до ГРЩ 2 кабелем АПБ6Ш/4х185 дядноа 50 м с установкой 4 конечных мутет СМОВ 61777-112. ГРЩ напавлять на вторым этаже.

**Abstract**