

Электроснабжение объекта: административное здание  
Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны Российской Федерации  
По адресу: Звенигородская ул. д. 8-10

№	Откуда	Куда	Марка . кабеля	Длина траншеи	Длина с учетом ввода в ТП, ПС	Муфта концевая	Муфта соедин.	переходные
1	ПС542	РТП 886	АПвП2гу 3(1х240/70)мм <sup>2</sup> (СБ 3х240мм <sup>2</sup> в ПС)	320	335 (35 – в ПС)	2 СМОЕ 63659-L12		СМОЕ 63675
2	РТП 886	ТП 32	АПвП2гу 3(1х240/70)мм <sup>2</sup>	720	750	2 СМОЕ 63659-L12	СМОЕ 63653	
3	ТП 32	ТП 146	АПвП2гу 3(1х240/70)мм <sup>2</sup>	410	440	2 СМОЕ 63659-L12		
4	ТП 32	ТП 521	АПвП2гу 3(1х240/70)мм <sup>2</sup>	225	255	2 СМОЕ 63659-L12		

СОГЛАСОВАНО:					
				Взам. инж. Н	
				Подпись и дата	
				Инж. Н подл.	

						9-5482-2012-ЭС1 КЛ			
Изм.	Кол.	Лист	Н док.	Подпись	Дата	Звенигородская ул. д. 8-10			
Разраб	Иванова				11.12	Электроснабжение объекта: административное здание Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны Российской Федерации	Стадия	Лист	Листов
Н.контр	Наумов				11.12		Р	5	
						Таблица кабельных линий 10 кВ		ЗАО ПитерЭлектроПроект	