Примечания:

1. На чертеже показан один кабель. Резервный кабель прокладывается параллельно указанному. Расстояние в свету между кабелями – 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Барышев					Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
Н. контроль						Схема прокладки кабелей напряжением 10 кВ	Поиск Общество с ограниченной ответственностью г.Курчатов Курская обл.		