

замена ячейки N°2
на ячейку КСО–386 в габаритах 366

1. Для подстанций напряжением 10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоеденены:
нейтрали трансформаторов на стороне напряжением до 1 кВ;
корпусы трансформаторов;
металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 0,4 кВ и выше;
открытые проводящие части электроустановок;
сторонние проводящие части.
2. Согласно п.4.2.105. ПУЭ проемы в стенах и перегородках должны быть закрыты несгораемым материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 45 мин.
3. Кабелц, применяемые при монтаже, должны быть с оболочкой не поддерживающей горение.
4. Силовые трансформаторы установить со снятыми катками на свободно лежащие щвеллеры N°24.

Утолщенной линией показано устанавливаемое оборудование взамен существующего.

При переключении потребителей возможны иные варианты по указанию КС АО"ЛЕНЭНЕРГО"

N° n/n	Наименование	Тип, марка	Ед. измер.	Кол.
1	Трансформатор силовой 3–х фазный (существубщий)	ТМ–630	шт.	1
2	Блок камер КСО (существующий)	КСО–360	комп.	1
3	Устройство вводно–распределительное (существующее)	УВР–2х630	комп.	1

изм.	кол.уч.	лист	№док	подпись	дата			
						6-11713-2008 - ЭС5		
						Заказчик: ОАО "Ленэнерго"		
						Электроснабжение абонента: жилой дом ЗАО "Петровский строитель" по адресу: Планерная д.63 к.3 лит.А	стадия: Р	лист: 5	листов:
провирил		Габдуллин			19.12.08	Оборудование ячейки в ТП 9906. Проектируемый план здания с расположением оборудования		
руков.		Наумов			19.12.08			
разработал		Иванова			19.12.08			

Подпись и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3