

Запрашиваемые данные										Ответы заказчика											
1	Сборные шины	Напряжение, В		10000																	
		Ток, А		400																	
		Сечение сборных шин, мм²		АД31Т 5х50																	
2	Схема первичных соединений (с указанием расположения кабелей)																				
3	номер камеры по плану								7												
4	назначение камеры								вводная												
5	номенклатурное обозначение		номер камеры						КСО-386 в габаритах КСО-366												
6	камеры по каталогу		номер схемы вторичных соединений																		
7	Номинальный ток камеры, А		400																		
8	Выключатель	Тип шинный							ВНМ-10/400-20зАУХЛ2												
		Тип линейный																			
		Тип привода																			
		Напряжение и род тока вкл. и откл. электромагнитов																			
9	Тип и технические данные	Разъединитель																			
10		Привод к разъединителю																			
11		Предохранитель, плавкая вставка																			
12		Проходной изолятор																			
13		Тр-тор тока, тип, кл. точности, коэфф. трансформации																			
14		Трансформатор напряжения																			
15		Количество трансформатор тока ТЗЛМ-1																			
16		Количество трансформатор тока ТЗЛЭ-125УХЛ2							1												
17		Реле тока РТ-40/50																			
18		Реле, требующие уточнения характеристик по заказу	Реле максимального тока РТ-81/1																		
19	Реле указательное РУ-21-11, ~1А																				
20	Реле напряжения РН-53/60Д																				
21	Реле времени РВ-248, ~100В																				
22	Блокировка																				
23	Наименование объекта и его местонахождение																				
24	Наименование заказчика и его адрес																				
25	Наименование проектной организации и его адрес																				
Камера присоединяется к камерам 366 старого образца, проходные изоляторы расположить треугольником																					
6-11713-2008 - ЭС5																					
Заказчик: ОАО "Ленэнерго"																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ИЗМ.</th> <th>КОЛ.</th> <th>ЛИСТ</th> <th>№ ДОК.</th> <th>ПОДПИСЬ</th> <th>ДАТА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА						
ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА																
Электроснабжение абонента:						стадия	лист	листов													
жилой дом ЗАО "Петровский строитель" по адресу: Планерная д.63 к.3 лит.А						Р		1													
Проверил: Габдуллин Руков.: Наумов Разработал: Иванова						Опросный лист для заказа ячейки камеры КСО-386 ТП 9906															

Согласовано

Инв. N° подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N°