

Данные питающей сети	Щит распределительный, номер по плану, тип	Автомат, УЗО ввода	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания расцепителя, ток утечки																										
		Автомат, УЗО отходящей линии	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания расцепителя, ток утечки																										
	Номер группы, Марка кабеля и его сечение		Труба наружный диаметр																										
	Условное обозначение																												
Электроприемник	N группы			N2-20	N2-21	N2-22	N2-23	N2-24	N2-25	КУП-1	КУП-2																		
	Ру, кВт			3,0	1,0	1,5																							
	Ip, А			14,4	4,8	7,2																							
	Назначение линии			Канальный нагреватель	Электропривод дверей	Разогреватель посуды	Резерв	Резерв	Резерв	КУП1	КУП2																		

СОГЛАСОВАНО

взамен инв.N

подпись и дата

инв. N подл.

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - скрытой установки.
4. Полы и стены лоджии токонепроводящие.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбанированным расцепителем.

- АВДТ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ЭОМ			
						Переустройство квартиры. Электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	
Н.контр.						Однолинейная расчетная схема ЩК (окончание).			
Проверил									
Разработал									

формат А3 (420х297)