

Щит распределительный, номер по плану, тип	Автомат, УЗО ввода	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания расцепителя, ток утечки																											
	Автомат, УЗО отходящей линии	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания расцепителя, ток утечки																											
Номер группы, Марка кабеля и его сечение		Труба наружный диаметр																											
Электроприемник	Условное обозначение																												
	N группы		N2-20	N2-21	N2-22	N2-23	N2-24																						
	Ру, кВт		1,5	0,2	0,2																								
	Iр, А		7,4	1,0	1,0																								
	Назначение линии		Кондиционер - 5	Охранно-пожарная сигнализация	Видеонаблюдение	Резерв	Резерв																						

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - открытой установки.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбанированным расцепителем.

- АВДТ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.					
Проверил					
Разработал					

ЭО

Электрооборудование.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Принципиальная расчетная схема ЩУР-1 (окончание).

СОГЛАСОВАНО

взамен инв.N

подпись и дата

инв. N подл.