

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь, м²
1	Склад №1	35,3
2	Кабинет директора	10,6
3	Кухня	4,3
4	Раздевалка	3,7
5	Холл	11,6
6	Подсобное помещение	3,3
7	Коридор	3,7
8	Мастерская	11,2
9	Входная часть	12,0
10	Зал №1	62,9
11	Зал №2	68,7
12	Электрощитовая	1,0
13	Санузел	3,4
14	Выдача товара	20,3
15	Склад №2	32,5
16	Склад №3	28,3
	S подвала	334,5

Фрагмент плана 1-го этажа
(Входная часть)



Условные обозначения:

- Щит распределительный;
- Трехпроводная линия сети электроосвещения;
- Трехпроводная линия сети аварийного электроосвещения;
- 5 — Кол-во проложенных жил кабелей;
- Выключатель одноклавишный для открытой установки;
- Выключатель двухклавишный для открытой установки;
- Выключатель одноклавишный для открытой установки IP44;
- Переключатель на два направления для открытой установки;
- 2.1ср — Светильник потолочный, встраиваемый, светодиодный ("Офис" - LE-СВО-03-050-0361-20Д);
- 3.1ср — Светильник потолочный, накладной, светодиодный ("Классика" - LE-СПО-05-040-0130-20Д);
- 3.2ср — Светильник потолочный, накладной, светодиодный ("Классика" - LE-СПО-05-023-0146-54Д);
- 3.3ср — Светильник настенный, светодиодный ("Классика" - LE-СПО-05-023-0118-20Д);
- Указатель "Выход", светодиодный "Бриз" BS-781-3x1 LED со встроенной аккумуляторной батареей.

N1-1
- -номер линии
- -тип питающей линии (электроосвещение - 1, силовое электрооборудование - 2)

Примечание:

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.
2. Высота установки выключателей - 1,2м от уровня чистого пола (если иное не указано на плане).
3. Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто за подшивным потолком, опуски по стенам - в кабель-канале.
4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩУР-1 (лист 3, 4 ЭОМ).
5. Типы светильников могут уточняться заказчиком в пределах проектной мощности.
6. Выключатели расположить на расстояние 150мм от края.
7. Для групп эвакуационного освещения используются светильники со встроенным блоком аварийного питания (БАП).

СОГЛАСОВАНО

взамен инв.N

подпись и дата

инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ЭО		
						Электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
							Р	6	
Н.контр.						План помещений. Электроосвещение.			
Проверил									
Разработал									

формат А2 (594x420)