

инв. N подл.

подпись и дата

взамен инв. N

СОГЛАСОВАНО

Электроприемник

Номер группы, марка кабеля и его сечение

Условное обозначение

N группы

Ру, кВт

Ip, А

Назначение линии

Щит распределительный, номер по плану, тип

Автомат, УЗО отходящей линии

Автомат, УЗО ввода

Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания

Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания

Труба наружный диаметр

Данные питающей сети

Л1, L2, L3

PE

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.

- АВДТ.

ЭОМ

Электроборудование 2-го и мансардного этажей.

Однолинейная расчетная схема 2ЩР.1 (продолжение).

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док.

Подпись

Дата

Стадия

Лист

Листов

Р

4

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N24.к

2N24.кв

0,1

0,5

Карточный выключатель №24

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N25.к

2N24.1

1,0

4,8

Освещение №24

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N25.к

2N24.2

0,7

3,5

Розетки №24

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N25.к

2N24.3

1,0

4,9

Розетки с/у №24

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N25.к

2N24.4

0,3

1,5

Холодильник №24

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N26.к

2N25.кв

0,1

0,5

Карточный выключатель №25

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N26.к

2N25.1

1,0

4,8

Освещение №25

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N26.к

2N25.2

0,7

3,5

Розетки №25

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N26.к

2N25.3

1,0

4,9

Розетки с/у №25

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N26.к

2N25.4

0,3

1,5

Холодильник №25

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N26.кв

0,1

0,5

Карточный выключатель №26

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N26.1

1,0

4,8

Освещение №26

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N26.2

0,7

3,5

Розетки №26

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N26.3

1,0

4,9

Розетки с/у №26

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N26.4

0,3

1,5

Холодильник №26

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N27.кв

0,1

0,5

Карточный выключатель №27

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N27.1

1,0

4,8

Освещение №27

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N27.2

0,7

3,5

Розетки №27

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N27.3

1,0

4,9

Розетки с/у №27

в щит 2ЩС.к к контактору группы 2N27.к

2N27.4

0,3

1,5

Холодильник №27

формат А3 (420x297)