



Экспликация помещений

?пом.	Наименование помещений	Площадь м. кв.
20	Лестничная клетка	21,51
21	Зал для гостей	44,8
22	Зал для гостей	24,2
23	Санузел	8,9
24	Службное помещение	5,9
25	Зал для гостей	21,8
26	Зал для гостей	45,9
	Всего по 2эт.	173,01

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В1 — — хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод;
- Т3 — — водопровод горячей воды;
- Т4 — — циркуляционный водопровод горячей воды;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При скрытой прокладке предусмотреть лючки для доступа к запорной арматуре.
2. Для трубопроводов из металлопластиковой трубы указаны наружные диаметры.
3. Пожарные краны установить на отметке 1,35м от уровня чистого пола помещения.
4. Точки подключения оборудования кухни, санитарнотехнических приборов и водомерного узла следует уточнять по месту.
5. Привязки и точки подключения, а также характеристики технологического оборудования следует уточнять по проекту марки "ТХ".
6. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, показаны пунктиром.