

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Допускается изменение размеров трубопровода для согласования с другим оборудованием, обхода препятствий и т.п.

2. Изменение длины трубопровода допускается не более, чем на 20% от общей длины.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примеч. |
|-------|------------------------------|-------------------------------|--------|----------|---------|
| 1 | МПИ (150-100-12) | Модуль газового пожаротушения | 2 | шт. | компл. |
| 2 | РВД | | 3 | шт. | |
| 3 | 1"-360°-417 | Насадок в основное помещение | 2 | шт. | |
| 4 | ГОСТ 8734-78 ГОСТ 8733-75 | Труба Ø57х3,5 Ду=50 | 6 | м | |
| 5 | СПУ-М | Сигнализатор давления | 1 | шт. | |
| 6 | АПЗ-21 | Заглушка Ду50 | 4 | шт. | |

