

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примеч.
1	МГИ(150-100-12)	Модуль газового пожаротушения	2	шт.	компл.
2	РВД	РВД	1	шт.	
3	МГИ 100 (М27х1,5)-2	Коллектор	1	шт.	
4	1"-360°-417	Насадок в основное помещение	2	шт.	
5	ГОСТ 8734-78 / ГОСТ 8733-75	Труба Ø57х3,5 Ду=50	6	м	
6	СДУ-М	Сигнализатор давления	1	шт.	
7	АПЭ-21	Заглушка Ду50	4	шт.	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Допускается изменение размеров трубопровода для согласования с другим оборудованием, обхода препятствий и т.п.
2. Изменение длины трубопровода допускается не более, чем на 20% от общей длины.